

**АКТ**  
**проверки готовности**  
**образовательного учреждения (общеобразовательного учреждения,**  
**учреждения дополнительного образования детей,**  
**учреждения дополнительного профессионального образования, нетипового**  
**образовательного учреждения)**  
**к 2024/2025 учебному году**

Составлен « 01 » июля 2024г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 174 Центрального района Санкт-Петербурга имени И.К. Белецкого

Полное наименование образовательного учреждения  
нежилое

Тип (назначение) здания

1937 г. пер.Дегтярный дом 24, лит. А  
1836-1842– ул. Кировная дом 54, лит. А.Г.

Год постройки

191015, Россия, г. Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 24 литер А

193015, Россия, Санкт – Петербург, улица Кировная, дом 54, Литера А. Г

Адрес образовательного учреждения

573 – 97 - 93, 275 – 21 – 24

Телефон (факс)

sch174.cent@obr.gov.spb.ru; sch174.cent@mail.ru

Адрес электронной почты

Финагина Ольга Валерьевна

ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 15.05.2024 № 618-р проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района:

заместитель главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга Радзинская А.А.  
начальник Отдела образования администрации Симакова Н.Г.

от администрации образовательного учреждения

О.В. Финагина

директор

Смирнова Л.И.

заместитель директора

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

**1. Наличие ответственных лиц:**

**1.1.** Ответственный за безопасную эксплуатацию теплотребляющих установок и тепловых сетей:

- Кировная, дом 54 ГБОУ школы № 174 - рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий **Комар Александр Андреевич**
- пер.Дегтярный, дом 24 ГБОУ школы № 174 - рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий **Федоров Сергей Николаевич**

(ФИО, должность)

**Приказ от 06.06.2024 № 290** «О назначении ответственных лиц за эксплуатацию теплотребляющих энергоустановок и тепловых сетей ГБОУ школа № 174 на 2024-2025 учебный год»

- Удостоверение №33603109 от 07.05.2024 г - Комар Александр Андреевич
- Удостоверение № 33600809 от 23.04.2024г. - Федоров Сергей Николаевич

**1.2.** Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования (пер.Дегтярный, д.24 лит.А; ул.Кирочная дом.54, лит А,Г.):

Бушуев Иван Максимович, электромонтер

(ФИО, должность)

**Приказ от 18.06.2024 года № 296** «О назначении ответственного за электрохозяйство ГБОУ школа № 174 в 2024-2025 учебном году»

- Удостоверение № 65 от 01.06.2022 о допуске к работам в электроустановках напряжением до 1000В

**1.3.** Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования здание не газифицировано, справка от ООО «ПЕТЕРБУРГГАЗ» № 01/1001683-18 от 12.07.18 об отсутствии системы газоснабжения.

**1.4.** Ответственный за пожарную безопасность

переулок Дегтярный, дом 24 литер А

Куликова Светлана Владимировна, заведующий хозяйством

(ФИО, должность)

**Приказ от 18.06.2024 г. № 294/1** «О назначении ответственного за пожарную безопасность ГБОУ школа № 174 «Инженерный» корпус в 2024-2025 учебном году»

- Удостоверение №1501123 Выдано Образовательный центр «Сфера успеха» АНОДПО СПб
- Удостоверение №17-28-08 от 17.05.2024 «Учебно-методический центр по гражданской обороне и ЧС»

улица Кирочная, дом 54, Литер А, Г:

Шишмарева Валентина Дмитриевна, заведующий хозяйством

(ФИО, должность)

**Приказ от 18.06.2024 г. № 294** «О назначении ответственного за пожарную безопасность ГБОУ школа № 174 «Мариинский» корпус в 2024-2025 учебном году»

- Удостоверение №1521123 Выдано Образовательный центр «Сфера успеха» АНОДПО СПб

**1.5.** Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников: лифтов нет.

**1.6.** Ответственный за охрану труда

(пер. Дегтярный, д.24 лит. А; ул. Кирочная д.54, лит А,Г.):

Завадская Наталья Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

(ФИО, должность)

**Приказ от 18.06.2024 г. № 295** «О назначении ответственного за охрану труда ГБОУ школа № 174 в 2024-2025 учебном году»

## **2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:**

**2.1.** Наличие учредительных документов образовательного учреждения

№ 4327-р от 31.08.2015г.

(учредительный договор)

№1519 от 29.07.2022

(устав)

2.2. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности

№ 002419 от 22.06.2012

(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

№ 78A01 № 0000439 от 02.09.2015г.

(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

на правах оперативного управления 78-АЖ № 901436 от 19.03.2013г.

(на праве оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право пользования земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

**переулок Дегтярный, дом 24 литер А:**

Свидетельство о государственной регистрации права 78-АЖ 901435 от 19.03.2013г.

(наименование документа, дата и №)

**улица Кирочная, дом 54, Литер А, Г:**

Распоряжение Комитета имущественных отношений СПб №264 – РЗУ от 27.0.2023

(наименование документа, дата и №)

3. Наличие утвержденного паспорта безопасности образовательного учреждения: да

4. Наличие декларация пожарной безопасности образовательного учреждения: да

5. Сведения о здании:

**Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 24 литер А:**

Объем здания – 19769 куб.м;

Этажность 4 эт.;

Общая площадь – 3463,9 кв.м;

полезная площадь 3085 кв.м;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв.м)

Отсутствует.

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв.м)

182,90 м2. –столовая.

**193015, Санкт-Петербург, улица Кирочная, дом 54, Литер А, Г:**

Объем здания 70.030 куб.м.

Этажность А-4, Г-1 (в пристройке)

Общая площадь 12168,1 кв.м.;

полезная площадь 10612,1 кв.м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв..м) **ГБУ Центр**

**физической культуры, спорта и здоровья Центрального района – 496,8 м2,**

**ГБУЗ «Детская городская поликлиника №44» - 46,3 м2,**

**Общественная организация «Федерация УШУ города Санкт-Петербурга» - 290,7 м2,**

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.)

**(1-Н (ч.п. 1,2,4, 23-36, цоколь)-496,8 м2**

**(Лит.А,Г, пом.64, 2-й этаж) -46,3 м2,**

**(2-Н, 1,2 этаж) – 290,7 м2**

6. Количество ученических мест

В 2024/2025 учебном году в общеобразовательном учреждении, учреждении (организации) дополнительного образования детей, дополнительного профессионального образования и др.):

**6.1.** Классов (учебных групп) 30, обучающихся 752 чел.  
из них в I смену обучается классов (учебных групп) 30, обучающихся 752 чел)

из них во II смену обучается классов (учебных групп) 0, обучающихся 0

**6.2.** Количество:

групп продленного дня 25

игротек 1

спален 0

площадок для проведения подвижных игр и прогулок 1

Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс, полученных от местной Администрации или других структур, осуществляющих такой учет 0

Планируемое количество 1-х классов: 2

в том числе обучающихся с 6 лет: 50

**7. Укомплектованность штатов образовательной организации** (если недостает педагогических работников, указать по каким учебным предметам и на какое количество часов) укомплектован полностью.

учителя и преподаватели 85

мастера производственного обучения нет

воспитатели 12

хоз. работники и др. 25

**8. Сведения о книжном фонде библиотеки:**

число книг 53728, брошюр, журналов 3588

фонд учебников 33166

научно-педагогической и методической литературы 420

**9. Подготовка здания к отопительному сезону:**

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией

№5718 от 123.06.2024 АО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА»

(дата и № акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением

от 10.06.2024 без номера

(дата и № акта)

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования

от 25.03.2024 без номера ООО «ВЕТРО»

(дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения – нормальное

**10. Обеспечение пожарной безопасности:**

**Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 24 литер А:**

**10.1.** Состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) отсутствуют.

количество пожарных кранов 0 шт.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) отсутствуют.  
обслуживание внутреннего противопожарного водопровода отсутствуют.

**10.2.** Обеспеченность огнетушителями  
порошковые 26 шт.  
углекислотные нет.  
необходимо приобрести нет.

**10.3.** Наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает) работает

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)  
ООО «ВЕТРО», 174/КОП/1, 15.01.2024 г.

(наименование организации, № договора, дата)

**10.4.** Наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние: работает

обслуживание системы оповещения людей о пожаре:

ООО «ВЕТРО», 174/КОП/2, 15.01.2024 г.

(наименование организации, № договора, дата)

**10.5.** Наличие аварийного освещения и его состояние: в наличии, удовлетворительное.

**10.6.** Обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания:  
противогаз детский ПДФ-2Ш- 15 шт, противогаз ГП – 7ВМ – 15шт, респиратор «Алина 2000 АВК» -30шт.

**10.7.** Состояние путей эвакуации: свободны

**10.8.** Наличие актов проведения учений по плану эвакуации: акт от 24.05.2024г.

**10.9.** Обработка огнезащитными составами (деревянных конструкций и др.) - нет  
(дата и № акта)

**10.10.** Управлением государственного противопожарного надзора в 2023 - 2024 году  
проверка состояния пожарной безопасности проводилась – нет

(номер и дата акта/ письмо)

**193015, Санкт-Петербург, улица Кирочная, дом 54, Литер А, Г:**

**10. Обеспечение пожарной безопасности:**

**10.1.** Состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) – работает

количество пожарных кранов - 10 шт.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) -  
укомплектовано

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода - ООО «ПРО100СНАБ»,  
№ 174/Р от 28.02.2023г.

(наименование организации, № договора, дата)

**10.2.** Обеспеченность огнетушителями

Порошковые - 60 шт.

Углекислотные - нет\_шт.

необходимо приобрести – 40 шт.

**10.3.** Наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает) - работает

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения) –  
ООО «ВЕТРО», 174/КОП/1, 15.01.2024 г.

(наименование организации, № договора, дата)

10.4. Наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние – работает  
(работает, не работает)

обслуживание системы оповещения людей о пожаре  
ООО «ВЕТРО», 174/КОП/2, 15.01.2024 г.

(наименование организации, № договора, дата)

10.5. Наличие аварийного освещения и его состояние - удовлетворительно

10.6. Обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания - имеется

10.7. Состояние путей эвакуации - удовлетворительное

10.8. Наличие актов проведения учений по плану эвакуации - акт от 24.05.2024г.

10.9. Обработка огнезащитными составами (деревянных конструкций и др.) - нет  
(дата и № акта)

10.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2023 - 2024 году  
проверка состояния пожарной безопасности проводилась – нет  
(номер и дата акта/ письмо)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_

#### 11. Обеспечение санитарно-гигиенических требований:

##### переулок Дегтярный, дом 24 литер А :

11.1. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:  
площадь участка 5123,0 кв.м

ограждение территории образовательного учреждения и его состояние удовлетворительное.  
спортивные сооружения и площадки: техническое состояние покрытия, исправность  
оборудования удовлетворительное, состояние исправно.

наличие вновь оборудованных спортивных площадок нет.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое  
состояние и соответствие санитарным требованиям: в наличии оборудованная площадка,  
2 контейнера по 0,66 куб.м, санитарным нормам соответствует.

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к образовательному  
учреждению в наличии.

##### 193015, Санкт-Петербург, улица Кирочная, дом 54, Литер А, Г:

11.1.1. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:  
площадь участка – 12035 кв.м

ограждение территории образовательного учреждения и его состояние -  
удовлетворительное \_\_\_\_\_

спортивные сооружения и площадки: техническое состояние покрытия, исправность  
оборудования - удовлетворительно (нарушено целостность покрытия беговой дорожки  
и искусственной зеленой травы) \_\_\_\_\_

наличие вновь оборудованных спортивных площадок - нет \_\_\_\_\_

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое  
состояние и соответствие санитарным требованиям- имеется три контейнера 0,75

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к образовательному учреждению - разметка

**11.2. Состояние инженерных сетей:**

**переулок Дегтярный, дом 24 литер А:**

**Водоснабжение:**

централизованное/децентрализованное - централизованное.

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. пункта: **обеспечен.**

санитарных узлов: **обеспечен.**

душевых: **обеспечен.**

учебных помещений: **обеспечен.**

кабинетов физики: **обеспечен.**

кабинетов химии: **обеспечен.**

кабинетов черчения: **обеспечен.**

кабинетов рисования: **обеспечен.**

мастерских трудового обучения- нет мастерских.

**Канализация:**

исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние **исправно, 15 санузлов, состояние удовлетворительное.**

**Вентиляция:**

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):

в учебных кабинетах: с механическим побуждением.

в лабораториях (в том числе вытяжных шкафов в каб. химии) с механическим побуждением.

в бассейне нет бассейна.

в мед. пункте: с механическим побуждением.

в мастерских трудового обучения: нет мастерских.

в санитарных узлах: с естественным и механическим побуждением.

душевых: с естественным и механическим побуждением.

в помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря: с естественным побуждением.

**улица Кирочная, дом 54, Литер А, Г:**

**11.2.1. Состояние инженерных сетей:**

**Водоснабжение:**

централизованное/децентрализованное - централизованное.

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. пункта: **обеспечен.**

санитарных узлов: **обеспечен.**

душевых: отсутствуют

учебных помещений: отсутствует

кабинетов физики: **обеспечен.**

кабинетов химии: **обеспечен.**

кабинетов черчения: отсутствует

кабинетов рисования: отсутствует

мастерских трудового обучения - **обеспечен.**

**Канализация:**

исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние **-исправно, 8 санузлов, состояние удовлетворительное.**

**Вентиляция:**

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):  
в учебных кабинетах: **нет.**

в лабораториях (в том числе вытяжных шкафов в каб. химии) **с механическим побуждением.**

в бассейне **нет бассейна.**

в мед. пункте: **отсутствует**

в мастерских трудового обучения: **отсутствует**

в санитарных узлах: **отсутствует**

душевых: **отсутствует (нет душевых)**

в помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря: **отсутствует**

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели № 78-20-04Ф-03.00374.43788 от 27.05.2024

(дата и №, результаты, наименование организации проводившей исследования)

**11.3.** Наличие договора на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции: № ДС2-174/24 от 28.12.2023, Общество с ограниченной ответственностью «Дезинфекционная станция», Акт № Б/Н от 25.03.2024г.

**11.4.** Наличие договора на вывоз твердых бытовых и пищевых отходов

1. 1277626-2023/ТКО от 31.03.2023 г. Акционерное общество «Невский экологический оператор»

2. 1277632-2023/ТКО от 31.03.2023г. Акционерное общество «Невский экологический оператор»

(дата и №, наименование обслуживающей организации)

**11.5.** Тип и состояние освещения в образовательном учреждении:

**переулок Дегтярный, дом 24 литер А :**

Светодиодное **кабинеты, рекреации в исправном состоянии.**

люминесцентное **кабинеты, рекреации в исправном состоянии.**

лампы накаливания **кладовые в исправном состоянии.**

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности

29.03.2024 78-04-2024 – У1850

+

(дата и №, наименование организации, результаты)

**улица Кировная, дом 54, Литер А, Г:**

Люминесцентное **кабинеты в исправном состоянии**

Лампы накаливания **кладовые в исправном состоянии**

Светодиодное **кабинеты в исправном состоянии**

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности

29.03.2024 376-04-2024 – У1851

(дата и №, наименование организации, результаты)

**11.6.** Обеспеченность учебной мебелью:

**переулок Дегтярный, дом 24 литер А :**

приобретено 15 столов и 30 стульев (1 комплект) / (кол-во комплектов)

**улица Кировная, дом 54, Литер А, Г:**

приобретено \_\_\_\_\_ (кол-во комплектов)



11.7. Подготовленность спортивных и тренажерных залов:

**переулок Дегтярный, дом 24 литер А :**

количество 1 в том числе, впервые оборудованных 0  
площади: 170м<sup>3</sup>

набор помещений при залах (в том числе санузлов, душевых): **2 раздевалки, 2 сан.узла, 2 душевых, тренерская, инвентарная.**

санитарно-техническое состояние помещений и оборудования: **удовлетворительное.**

наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, их соответствие правилам безопасности занятий по физической культуре и спорту: **соответствует.**

**улица Кирочная, дом 54, Литер А, Г:**

- спортивный зал для учащихся начальных классов – 271, 8 м<sup>2</sup>;
- спортивный зал для учащихся основной и старшей школы – 268, 1 м<sup>2</sup>;
- тренажерный зал – 86, 6 м<sup>2</sup>;
- теннисный зал - 91,3 м<sup>2</sup>
- тир – 43, 4 м<sup>2</sup> + 85, 2 м<sup>2</sup>
- в том числе, впервые оборудованных - нет.

набор помещений при залах (в том числе санузлов, душевых) - **2 сан.узла, душевых нет**

санитарно-техническое состояние помещений и оборудования – **удовлетворительное**

наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, их соответствие правилам безопасности занятий по физической культуре и спорту –

**удовлетворительное**

11.8. Подготовленность кабинетов информатики:

**переулок Дегтярный, дом 24 литер А:**

количество кабинетов **1 кабинет.**

тип мониторов: **ЖК.** площадь на 1 рабочее место 4,1 м<sup>2</sup>.

наличие акта проведения заземления в наличии согласно проектной документации.

наличие протоколов измерений ЭМИ от 25.03.2024 № Б/Н ООО «ВЕТРО»

(дата и №, наименование организации)

**улица Кирочная, дом 54, Литер А, Г:**

количество кабинетов ЖК площадь на 1 рабочее место \_\_\_\_\_

наличие акта проведения заземления проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования от 25.03.2024 № Б/Н ООО «ВЕТРО»

11.9. Организация питьевого режима:

наличие договоров на поставку бутилированной питьевой воды:

"ЭКОДАР-СПБ" № 174/АВ от 06.02.2024г.

(дата и №, наименование организации)

11.10. Медицинское обслуживание учащихся:

**переулок Дегтярный, дом 24 литер А:**

состав помещений мед. пункта, их санитарно-техническое состояние:

**кабинет врача 15.0кв.м., состояние удовлетворительное, процедурный кабинет 18,8 кв. м., состояние удовлетворительное.**

наличие оборудования в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20

**в наличии – укомплектован.**

кем осуществляется контроль за состоянием здоровья обучающихся: **договор № 44/ДП от 05.11.2019, врач и медицинская сестра поликлиники № 144 Центрального района Санкт-Петербурга.**

**улица Кирочная, дом 54, Литер А, Г:**

состав помещений мед. пункта, их санитарно-техническое состояние:

- кабинет врача и медсестры-20.85 м2, процедурный кабинет/прививочный кабинет 25.40 м2. Общая площадь - 46, 3 м<sup>2</sup> - **состояние удовлетворительное** наличие оборудования в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20- **в наличии – укомплектован** (имеется 2 кушетки, ширма, 2 процедурных стола, 2 медицинских шкафа, 2 холодильника, электрические весы, ростомер, прибор для проверки зрения, измеритель давления, 2 настольных лампы, носилки, кварцевая лампа).

кем осуществляется контроль за состоянием здоровья обучающихся: врач, медсестра, договор с детской поликлиникой № 44 от 01.09.2014 № б/н.

**11.11.** Наличие и подготовленность пищеблока:

**переулок Дегтярный, дом 24 литер А:**

Наличие столовой или буфет-раздаточной	Кол-во посадочных мест в обеденном зале	Обеспеченность умывальниками для мытья рук учащихся	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием и его исправность	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью обеденного зала	Обеспеченность санитарно-бытовых условий для персонала пищеблока	Санитарно-техническое состояние помещений
Столовая	95	5 умывальников	Хол. шкаф-4 хол.витрина-2 холод-к быт.-2 мясорубка электрическая-1 водонагреватель-8 посудомоечная машина-1 котел электрический-1 плита мармитная-1 шкаф жарочный-1 пороконвектомат-1 посудомоечная машина -1	В наличии	В наличии	Удовлетворительное	Удовлетворительное

Вновь приобретенное оборудование для пищеблока:

Технологическое **0 (кол-во единиц)**

Холодильное **0 (кол-во единиц)**

**Тип горячего водоснабжения на пищеблоке** (от городской централизованной сети, от котельной и т. п.) **от ИТП.**

Наличие резервного источника горячего водоснабжения с жесткой разводкой по системе **накопительной электроводонагреватель 80л. – 8 шт.**

Обеспечение условий для мытья кухонной и столовой посуды: **посудомоечная машина.**

Обеспечение цехов производственными и гигиеническими ваннами в соответствии с требованиями **обеспечены в каждом цехе.**

**Канализация пищеблока:**

наличие воздушных разрывов в местах присоединения моечных ванн к канализационной сети: **обеспечены.**

наличие отдельного водопроводного крана в санузле для персонала для забора воды для хозяйственных нужд **в наличии.**

**Вентиляция пищеблока:**

тип вентиляции (общеобменная приточно-вытяжная, локальная вытяжная): **притяжно-вытяжная.**

наличие паспортов на вентустановки: 5758 от 29.03.2011г.

**11.11.1. улица Кировная, дом 54, Литер А, Г:**

Наличие столовой или буфет-раздаточной	Кол-во посадочных мест в обеденном зале	Обеспеченность умывальниками для мытья рук учащихся	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием и его исправность	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью обеденного зала	Обеспеченность санитарно-бытовых условий для персонала пищеблока	Санитарно-техническое состояние помещений
Столовая (без обед. залов) - 187, 3 м <sup>2</sup> . Обеденные залы (2 шт. – площадь 97, 5 м <sup>2</sup> .	70	6 умывальников	Универсальный холодильный шкаф -3 шт Шкаф холодильный – 2 шт Витрина -1 шт Картофелечистка – 1 шт Тестомесильная машина – 1 шт Слайсер – 1 шт Шкаф жарочный – 1 шт Плита электрическая -2 шт Плита электрическая с духовкой – 1 шт Кипятильник – 2 шт Мармит для первых блюд -1 шт Стойка для приборов – 1 шт Витрина - холодильная -2 шт Миксер – 1 шт Машина овощерезательная – протирочная	В наличии	В наличии	Удовлетворительное	Удовлетворительное

			я - 1 шт Ванна моечная – 7 шт				
Буфет – площадь 65, 1 м².	25	2 умывальника	В наличии	В наличии	Удовлетво рительное	Удовлетвор ительное	Удовлетвор ительное

Питание осуществляется на основе государственного контракта №174/ОП от 05.11.2020г. с ООО «Северная столица»

Вновь приобретенное оборудование для пищеблока:  
Технологическое – 0 (кол-во единиц)  
Холодильное – 0 (кол-во единиц)

**Тип горячего водоснабжения на пищеблоке** (от городской централизованной сети, от котельной и т. п.) от городской централизованной сети

Наличие резервного источника горячего водоснабжения с жесткой разводкой по системе накопительный бак горячего водоснабжения

Обеспечение условий для мытья кухонной и столовой посуды – в наличии

Обеспечение цехов производственными и гигиеническими ваннами в соответствии с требованиями - обеспечены в каждом цехе

#### **Канализация пищеблока:**

наличие воздушных разрывов в местах присоединения моечных ванн к канализационной сети воздушные задвижки - обеспечены

наличие отдельного водопроводного крана в санузле для персонала для забора воды для хозяйственных нужд – в наличии

#### **Вентиляция пищеблока:**

тип вентиляции – общеобменная, приточно-вытяжная, локальная вытяжная общеобменная приточно-вытяжная

наличие паспортов на вентустановки (№, дата) нет

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем - нет

### **12. Технические средства безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:**

переулок Дегтярный, дом 24 литер А: оборудованы.

улица Кировская, дом 54, Литер А, Г: - нет

### **13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности образовательного учреждения:**

#### **13.1. Охрана объекта осуществляется:**

охранник в составе 2ух сотрудников (на один корпус).

Ежедневная охрана осуществляется в составе 1 человека (на один корпус).

Договоры по оказанию охранных услуг заключен: ООО "ОО "Фаяон», Лицензия №114 от 27.01.2003 г., ЧО 053260. Оказание услуг по организации физической охраны на стационарных постах и осуществлению контрольно-пропускного режима в учреждениях, 174-ОХР/24-25 от 01.08.2023г.

(организации, дата и № лицензии на оказание услуг, дата и № договора)

**13.2. Системы охранной сигнализации: в наличии.**

**13.3. Системы видеонаблюдения и охранного телевидения: в наличии.**

**13.4. Наличие металлодетекторов (ручные, стационарные): в наличии.**


13.5. Наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон) **в наличии турникет.**

14. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы: частичная окраска стен, произведена регулировка дверных и оконных конструкций.

15. Замечания и предложения комиссии:

Замечаний нет

Заместитель председателя комиссии \_\_\_\_\_




Н.Г. Симакова

Члены комиссии



директор учреждения



зам. директора по АХЧ

Акт составлен « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

16. Заключение председателя комиссии:

Заключение готово и введено в эксплуатацию с 2024-2025 учебному году и отложено на лето

Подпись председателя комиссии \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.

А.А. Радзинская

м.п.

